



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli**
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 13

Sekretariat: tel. 43 823-21-99, fax: 43 823-41-96,
centrala: 43 823-41-40, 43 823-41-48, 43 823-41-49, 43 823-26-97
www.pssezdzdunskawola.pl e-mail: psse.zdunskawola@pis.gov.pl

Nasz znak: PSSE.NSHSHK.4710.8.19

Zduńska Wola, dnia 17 stycznia 2019r.

URZĄD GMINY ZDUŃSKA WOLA

Data: 21.01.2019

Wzrost: 144 cm, Ciężar ciała: 65,2 kg

Podpis: Mh

1. Pan Jan Mróz
2. Pan Jan Więckowski
3. Pani Ewa Brych
4. Pani Magdalena Mierzejewska
wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"JAN-POL"
ul. Łaska 58A
98-220 Zduńska Wola

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
pochodzącej z wodociągu publicznego w Wojsławicach za 2018r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej /tj. Dz. U. 2017r. poz. 1261, z późn. zm. /, art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz. U. 2018r. poz. 1152 z późn. zm./ w związku z §21 ust. 1 pkt 1 i §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r. poz. 2294/, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z monitoringu kontrolnego i z monitoringu przeglądowego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli: Nr PSSE-OL-HŚ/N/20/18 z dnia 21.02.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/214/17 z dnia 16.08.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/N/269/18 z 08.10.2018r. oraz ze sprawozdaniami z badań realizowanych według ustalonego harmonogramu w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego: Nr PSSE-OL-HŚ/S/14/01/18 z dnia 25.01.2018r., Nr 5510/03/2018/M/1 z dnia 16.04.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/14/10/18 z dnia 02.07.2018r., Nr PSSE-OL-HŚ/S/14/18/18 z dnia 22.11.2018r. próbek wody pochodzących z wodociągu publicznego w Wojsławicach, eksploatowanego przez wspólników Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska w Zduńskiej Woli,

niepodległa

POŁSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Wojsławicach, w zakresie przebadanych parametrów określonych w załącznikach nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r., poz. 2294/.

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań próbek wody ze stacji uzdatniania wody i z sieci wodociągu publicznego w Wojsławicach pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

7 lutego 2018r. nr 1/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Wojsławicach, nr 1/NSHŠHK/18/02 z sieci wodociągowej w szkole podstawowej, nr 1/NSHŠHK/18/03 z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym 121, protokół pobrania Nr 1/NSHŠHK/18,

- **1 sierpnia 2018r.** nr 25/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Wojsławicach, protokół pobrania Nr 25/NSHŠHK/18,

- **24 września 2018r.** nr 37/NSHŠHK/18/01 w stacji wodociągowej w Wojsławicach, protokół pobrania Nr 37/NSHŠHK/18.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli przeanalizował sprawozdania z badań, przeprowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy wodociągowego, próbek wody pobranych w dniach i oznakowanych jak niżej:

- **16 stycznia 2018r.** nr 30/S/HŠ w stacji wodociągowej w Wojsławicach, nr 31/S/HŠ z sieci wodociągowej w Szkole Podstawowej w Wojsławicach,

- **10 kwietnia 2018r.** nr 4864/04/18 w stacji wodociągowej w Wojsławicach,

- **26 czerwca 2018r.** nr 416/S/HŠ w stacji wodociągowej w Wojsławicach,

- **13 listopada 2018r.** nr 801/S/HŠ w stacji wodociągowej w Wojsławicach, nr 802/S/HŠ z sieci wodociągowej w sklepie spożywczym w Wojsławicach,

Badania wykazały, że nie zostały naruszone wymagania higieniczno-zdrowotne w zakresie przebadanych parametrów określone w załącznikach 1-4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi /Dz. U. 2017r. poz. 2294/.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
A. Zduńska Wola
dok. med. Ewa Heltof

Otrzymuje:

1. Wójt Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska, ul. Łaska 58A, 98-220 Zduńska Wola

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask