

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zduńskiej Woli
98-220 Zduńska Wola, ul. Łaska 13
tel. sekretariat (43) 823 21 99
tel. centr. (43) 823 41 48; 49
fax (43) 823 41 96

1. Pan Jan Mróz
2. Pan Jan Więckowski
3. Pani Ewa Brych
4. Pani Magdalena Mierzejewska
wspólnicy spółki cywilnej
pod nazwą
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe
"JAN-POL" s.c.
ul. Łaska 58A
98-220 Zduńska Wola

Nasz znak: PSSE.NSHK.903.1.6.2023.AH
Zduńska Wola, dnia 25 kwietnia 2023r.

DECYZJA Nr/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli na podstawie art. 4 ust.1 art. 27 ust. 1 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338) art. 5 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 537) § 3 ust 1, § 4 ust 1, § 21 ust 1 pkt 3, § 21 ust 4, ust 5, ust 6, § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 §1, art.108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tj. Dz.U z 2022r. poz. 2000 z póź. zm.) po zapoznaniu się z wynikami badań wody przeznaczonej do spożycia pobranej z wodociągu publicznego w Zapolicach zawartymi w sprawozdaniach: Nr P/0/04/2023/289/FM/1 oraz Nr P/0/04/2023/289/FM/3 z dnia 25.04.2023r. oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Gajewnikach dostarczanej przez wspólników Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska w Zduńskiej Woli w zakresie zanieczyszczenia mikrobiologicznego – ogólna liczba mikroorganizmów

i

nakazuje

1. doprowadzić jakość wody w zakresie kwestionowanego parametru do wartości określonej w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) **w terminie do dnia 25.05.2023r.,**
2. przedłożyć organom PIS wyniki badań próbek wody pobranych z przedmiotowego wodociągu w celu stwierdzenia przydatności wody do spożycia przez ludzi zgodnej z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.,
3. poinformować konsumentów wody o jej jakości zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli z dnia 25.04.2023r.,
4. informować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli o prowadzonych na wodociągu działaniach naprawczych.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tj. Dz.U z 2022r. poz. 2000 z póź. zm.) decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na ochronę zdrowia ludzi.

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli, po zapoznaniu się treścią sprawozdań z badań laboratoryjnych Nr P/0/04/2023/289/FM/1 oraz Nr P/0/04/2023/289/FM/3 z dnia 25.04.2023r. wykonanych przez Laboratorium Badawcze GBA POLSKA Sp. z o.o. Member of GBA GROUP, ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa dotyczących uzyskanych wyników badań w próbkach wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy z wodociągu publicznego w Gajewnikach w dniu 18.04.2023r. stwierdził, że badana woda nie odpowiada wymaganiom mikrobiologicznym w części C załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w punktach poboru próbek wody:

- próbka nr 17683/04/23 SUW Gajewniki - >300 jtk/ml,
- próbka nr 17685/04/23 Gajewniki 16 - >300 jtk/ml.

Stan ten jest niewłaściwy i niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa powołanymi na wstępie niniejszej decyzji § 3 ust. 3 pkt 1, § 4 ust. 1, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i 3, ust. 5, ust. 6, § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli uwzględniając powyższe, postanowił wyrazić zgodę **Przedsiębiorstwu Usługowo-Handlowemu "JAN-POL" s.c. Jan Mróz, Jan Więckowski, Ewa Brych, Magdalena Mierzejewska w Zduńskiej Woli** na warunkową przydatność wody do spożycia na warunkach określonych w niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Wodna nr 40 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli, ul. Łaska 13 w terminie 14 dni od jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu na wniesienie odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania w tym celu może złożyć wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zduńskiej Woli pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Z dniem doręczenia oświadczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Zduńskiej Woli decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2142 z późn.zm.).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zduńskiej Woli
G. Jeelwoy
lek. med. Ewa Hetlof

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Zduńska Wola, ul. Zielona 30, 98-220 Zduńska Wola,
2. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, ul. Wodna 40, 90-046 Łódź,
3. Powiatowy Inspektor Weterynaryjny w Łasku, ul. Marii Konopnickiej 21, 98-100 Łask,
4. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, ul. Stefana Żółtackiego 25, 98-220 Zduńska Wola,
5. Sekcja NSBŻ.