

**KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA
SANITARNEGO W ZDUŃSKIEJ WOLI Z DNIA 05.06.2023r.**

skierowany do odbiorców wody wodociągu publicznego Tymienice miejscowości:

**Tymienice, Andrzejów, Annapole Nowe, Izabelów, Izabelów Mały, Korczew, Wiktorów,
Wojślawice Kolonia**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zduńskiej Woli informuje, że w próbkach wody pobranych w dniu 31.05.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy po dotychczasowych działaniach naprawczych z wodociągu publicznego w Tymienicach nie stwierdzono przekroczeń w zakresie przebadanych parametrów mikrobiologicznych. W zakresie parametrów fizykochemicznych w próbce wody pobranej ze stacji uzdatniania wody w Tymienicach stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza i mętności, natomiast w próbce wody pobranej z punktu monitoringowego stwierdzono przekroczenie wartości parametrycznej żelaza.

Ponadnormatywna zawartość żelaza i mętności w wodzie może pogarszać wygląd i smak wody ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda **może być wykorzystywana bez ograniczeń do celów spożywczych oraz gospodarczych.**

Nadal trwają prace naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Informacje dotyczące jakości wody będą na bieżąco aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zduńskiej Woli
<http://www.gov.pl/web/psse-zdunska-wola>.

Z-CA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Zduńskiej Woli
W. Czernik
mgr inż. Wiesława Czernik